

Aktenzeichen

633-1

Verfasser

Vorholzer, Thomas

Beratung

Bauausschuss

Datum

05.10.2015

öffentlich

Betreff

Ersatzneubau Brücke Feldstraße - Vergabe von Bauleistungen

Sachverhalt:

Die Substanz der Brücke in der Feldstraße ist mittlerweile derart geschädigt, dass ein Ersatzneubau unumgänglich und auch notwendig ist.

So ist z.B. die Verbindung zwischen Flügeln und Widerlagern nicht mehr gegeben, so dass die Flügel nach außen kippen. Teilweise fehlen in den Widerlagern und in der Wasserwechselzone Steine.

Einige Stahlträger weisen erhebliche Korrosionsschäden, einhergehend mit einer Querschnittsminderung auf.

Das Tiefbaamt erstellte eine Entwurfsplanung für eine Einfeld-Rahmenbrücke, die Grundlage einer öffentlichen Ausschreibung war.

Es wurden ausdrücklich Nebenangebote im Hinblick auf die Brückenkonstruktion und die Wasserhaltung zugelassen. So wären auf Grund der geringen Abmessungen beispielsweise Fertigteilkonstruktionen denkbar.

Die Angebotsunterlagen wurden von 9 Firmen angefordert.

Die Submission fand am 22.09.2015 statt, zur der 6 Firmen ein Angebot abgaben. Nebenangebote wurden nicht gemacht.

Nach Prüfung der Angebotsunterlagen unterbreitet die Firma Ulsenheimer Bau GmbH aus Lichtenau das wirtschaftlichste Angebot mit 68.528,13€. Die Summe liegt damit innerhalb der geschätzten 73.000.-€.

Haushaltsmittel sind auf der HHSt 02.6488.9502 vorhanden.

Beschlussvorschlag:

Die Brückenbauarbeiten zur Erneuerung der Brücke in der Feldstraße werden zu 68.528,13€ an die Firma Ulsenheimer Bau GmbH aus Lichtenau vergeben.